

# PRÜFZEUGNIS

über die Prüfung nach DVGW-Arbeitsblatt W 270 (11/2007) „Vermehrung von Mikroorganismen auf Werkstoffen für den Trinkwasserbereich“

Hersteller: VIP-Polymers Ltd., Huntingdon, Cambridgeshire, PE29 7EB, Großbritannien  
Art der Proben: Probeplatten, EPDM-Qualität  
Bezeichnung der Proben: EW54  
Eingang der Proben: 24.03.2016  
Probenehmer: Auftraggeber  
TZW-Az.: MO 147/16

Das vorgelegte Probenmaterial EW54 entspricht aus mikrobiologischer Sicht den Anforderungen des DVGW-Arbeitsblattes W 270 (11/2007).

Die Einzelergebnisse sind in einem gesonderten Prüfbericht zusammengefasst.

Die Gültigkeit dieses Prüfzeugnisses richtet sich nach andernorts festgelegten Bestimmungen. Sie endet jedoch spätestens am 24.07.2021.

Dieses Prüfzeugnis basiert auf der Erstprüfung (TZW-Az.: MO 066/16) vom 25.07.2016 und wurde umgeschrieben.

Das Prüfzeugnis ist nur solange gültig, wie keine Veränderungen in Zusammensetzung und Herstellungsprozess des Werkstoffes erfolgen.

Karlsruhe, den 25.07.2016

  
Dr. J. Klinger / i.A. Dr.-Ing. R. Turković  
Leiter der Prüfstelle

Die Veröffentlichung des Prüfzeugnisses – vollständig oder in Auszügen – ist ohne ausdrückliche Genehmigung von seiten der Prüfstelle nicht gestattet